

## Utajärven viemäriverkoston saneeraus hankintapäätös

KH 10.05.2022 § 136  
169/02.08.00.01/2022

### **VALMISTELIJA:**

Elinympäristöjohtaja Petri Leskinen, p. 050 387 1973

Kunnan viemäriverkossa on ns. vuotovesiä keskimäärin noin 60 000 m<sup>3</sup> vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että sade- ja sulamisvettä pääsee viemäriverkostoon. Utajärven kunnan viemäriverkedet pumpataan Muhoksen kautta Oulun jätevedenpuhdistamolle.

Viemäriverkoston vuotoja on tutkittu ja pyritty paikallistamaan usean vuoden ajan. Vuonna 2021 onnistuttiin paikallistamaan selkeitä vuotoalueita. Vuonna 2021 korjattiin Kirkkotien varressa noin 200 metriä viemäri. Vanhoja betoniviemäreitä on kunnassa korjattu noin 15-20 vuotta sitten pätkäsujutustekniikalla. Paikoin pätkäsujutus on alkanut vuotamaan liitoskohdista sekä kaivojen liittymistä.

Suurempi tunnistettu vuotoalue on jäähallin luota kohti Muhosta lähtevä runkoviemäri. Korjattavan osan pituus on n. 800 metriä 375 mm betoniviemäriä. Korjattava kohde sijaitsee taajamassa Ouluntien ja Kirkkotien välissä olevalla asutusalueella. Kyseessä on jo aiemmin korjattu betoniviemäri, joka on pätkäsujuttamalla saneerattu 315 mm muoviputkilla.

Tarkoituksena on tehdä uudelleen korjaaminen samalla tekniikalla tai sukkasujuttamalla. Samalla tulee korjattavaksi linjassa olevat 15 kpl viemärikaivoja. Viemärisaneeraus toteutetaan kesän 2022 aikana.

Viemäriverkoston saneeraukseen on vuoden 2022 talousarviossa varattu 150 000 euron investointimääräraha. Vuoden 2021 tilinpäätöksen tuloksesta on tehty 150 000 euron investointivaraus viemäriverkoston saneeraushankkeeseen.

Urakka on kilpailutettu yksikköhintaisena kokonaisurakkana.

Tarjouskilpailu päättyi 2.5.2022 klo 9.00.

Tarjousten vertailutaulukko liitteenä.

### **Elinympäristöjohtaja:**

Ehdotan, että:

1. Kunnanhallitus päättää, että viemärisaneeraushankkeeseen valitaan urakkaneuvotteluun Suomen Putkistopalvelu Oy.
2. Kunnanhallitus valtuuttaa elinympäristöjohtajan käymään urakkaneuvottelun ja valmistelemaan sekä allekirjoittamaan sopimuksen yrityksen kanssa.

**KUNNANJOHTAJA:**

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinympäristöjohtajan ehdotuksen.

**PÄÄTÖS:**

Hyväksyttiin.

----