

UTAJÄRVI
 Mustikkakankaan asemakaavan muutos
 korttelin 511 tontilla 2
 Mustikkakankaan polttoainejakealue

- - - Kaava-alueen raja
- Valuma-alueet rakentamattomassa tilassa
- Valuma-alueet suunniteltu
- Nykyinen oja
- Uusi oja
- Suunniteltu, ohjeellinen hulevesien viivytysrakente
- Hulevesien purkupiste
- Virtaussuunta

Mitoitus esitetty taulukossa.
 Viivytysalueiden sijainti ohjeellinen tilavaraus.

Alue	Ala [ha]	Rankkasateen toistuvuus	Sallittu purkuvirtaama [l/s]	Valumakerroin, suunniteltu	Virtaama, suunniteltu [l/s]	Suorimman viivytystarpeen määrityksen saateen kesto [h]	Sateen intensiteetti [l/s/ha]	Viivytystilavuus [m³]
1.2	7,1	1/100	25,2	0,66	94,1	12	20	2975
1.2	7,1	1/5	25,2	0,66	94,7	6	18	1285
1.2 tealue	1,8	1/100	8,1	0,7	25,2	12	20	740
2	4	1/100	18	0,15	66,4	1	110	175

