



JULKINEN KUULUTUS

PONTEMAN TUULIVOIMAHANKKEEN (UTAJÄRVI) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI, YHTEYSVIRANOMAISEN PERUSTELTU PÄÄTELMÄ

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhteysviranomaisena antanut 26.3.2024 YVA-lain (252/2017) mukaisen perustellun päätelmänsä Utajärven Ponteman tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA).

Tuulipuisto Pontema Oy suunnittelee Utajärven Pontemajärven ympäristön 35–51 tuulivoimalan kokonaisuutta. Tuulivoimaloiden yksikkäteho tulisi olemaan noin 8–10 MW. Voimaloiden roottorin halkaisija tulisi olemaan noin 200 metriä ja voimalan kokonaiskorkeus 300 metriä. Hankealue sijaitsee noin 20 km Utajärven kunnan keskustasta koilliseen. Valtakunnan verkkoon liittyminen tapahtuu suunniteltuun Pyhänselkä – Pahkavaaran 400 kV:n voimajohtoon.

Tiedoksianto

Tämä perusteltu päätelmä koskeva kuulutus on julkaistu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 27.3.2024. Perustellun päätelmän tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Nähtävillä pito

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä julkaistaan osoitteessa www.ymparisto.fi/pontemantuulivoimaYVA ja sitä koskeva kuulutus osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/kuulutukset. Kuulutus on 30 päivän ajan nähtävillä myös vaikutusalueen kuntien verkkosivuilla.

Lisätietoja:

YVA-menettelystä: Heli Kinnunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 018, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta: Tuulipuisto Pontema Oy, Jukka Rnnlund, puh. 040 577 7568, etunimi.sukunimi@ethawind.com